

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Alanex Bygg AB
Byggeramikrådets behörighetsnummer 202002032 Org.nummer 559153-6411
Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar
Objekt Ormeryd 44, 747 94 Alunda
Beställare Valter Norman
 Nyproduktion Renovering
Arbetena utförda under tiden från 2021-08-04 till 2021-09-03

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

<input checked="" type="checkbox"/> Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Mapei</u>	Systembenämning <u>Mapeguard WP90</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Mapei</u>	Systembenämning <u>Mapeguard WP90</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Mapei</u>	Systembenämning <u>Mapeguard WP90</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Marqus Lajonen
Våtrumsansvarig arbetsledare Marqus Lajonen



Ort och datum Valter Norman 2021-09-14
Signerat via BankID av Marqus Lajonen
Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.
Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare
Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag