



RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2013-03-06

MÄTNINGEN UTFÖRD ÄT
Erik Dietrichson

TELNR. 0732741818

VIA

Radea AB

RAPPORTMOTTAGARE
Erik Dietrichson

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2013-03-11

UPPDRAGSNR

4179909: 1

Erik Dietrichson

Rapportblad 1 (1)

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorema exponerade under tiden 2012-11-29 - 2013-02-24

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-02-27. De mättes 2013-02-28.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Korsnäs vägen 11
12242 Enskede

Fastighetsbeteckning: Pappers bruket 8

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Byggnadsår: 1955

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Husgrundstyp: Souterräng

Blåbetong: Ja

Radonåtgärdsförhållande: Radonåtgärdad

Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Erik Dietrichson som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning

385484

549295

216778

Rumstyp

Vardagsrum

Sovrum

Sovrum

Plan

I trappa upp

Souterräng

Souterräng

Mätvärde Bq/m³

150 +/- 30

150 +/- 30

150 +/- 30

Provningresultat

Årsmedelvärde:

150

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.