

Radonindikering

cFastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning: Plantskolan 5
Gatuadress: Edbergagatan 13
Postnr, postort: 59740 Åtvidaberg

Besiktningssuppgifter

Uppdragsnummer:	
Besiktningdatum:	2024-10-24
Besiktningförrättare:	Kim Wiström
Besiktningföretag:	OBM Ostkusten AB
Hustyp:	2-plans hus med källare
Byggår:	1947
Ventilation:	Självdreg - S
Blå lättbetong:	Okänt
Väder	ca. +10° Klart

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Våningsplan	Rum	Genomsnittlig radonhalt
Entréplan	Sovrum	47 Bq/m ³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Övrigt

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Kim Wiström

070-3606619

kim.wistrom@obm.se